

Stokseal byggfolietejp

Innehavare/Utfärdat för

Stokvis Tapes Sverige AB

Box 769, 60117 Norrköping, Sverige

Organisationsnummer: 556043-1727

Tel: 011-280 400

E-post: info@stokvistapes.se, Hemsida: www.stokvistapes.se

Produktbeskrivning

Stokseal byggfolietejp är en enkelhäftande skarvtejp av LDPE-folie armerad med ett polyesternät.

Avsedd användning

Skarvning, montering, tätning samt reparation av byggfolie, avsedd för luft- och ångspärr.

Handelsnamn

Stokseal. Artikel nr. 129538GR

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3, 6 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Fukt, Allmänt

6:51

Fuktsäkerhet

6:53, första meningen

Lufttäthet

6:531

Produkten har verifierats mot certifieringsregel CR031.

Tillhörande handlingar

Stokseal monteringsanvisning daterad maj 2017.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-17-0106, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Fabriksbeteckning 1143.

Typgodkännande SC0960-17| 2017-06-30

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering


Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se



Internt Nr.: 7P04396



Sida 1 (2)

Märkning

Produkten skall vid fabrik föras med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Fabriksbeteckning
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Längd/bredd
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

Stokvis Tapes Sverige AB
1143
✚
RISE Certifiering 1002
Stokseal
SC0960-17
Värde/värde
nr/datum
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 6F006690 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Byggfolietejpen ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Giltighetstid

Giltigt till och med. 2022-06-29.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Håkan Thiman



Stefan Coric